



vzw AIB-VINÇOTTE BELGIUM asbl

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerlaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@aib-vincotte.be • www.aib-vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Safety, quality and environmental services

☐ AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11

☒ AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi. ☐

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:

Naam, Voornaam: Antierens

BTW nr: 529.992-756

of identiteitskaartnr:

Stroomleverancier: Netmanagement

Meter nr: geplaatst stand: -

Wijze van meting: ☐ dag - ☐ tweevoudig - ☐ nachttarif -

VERSLAG nr: 675/22030777

Lid nr:

Installatie: Naam: Verhaeghe Filip

Adres: Langemarkstraat 23 / 1st 3

18920 Poel Rugele

Datum onderzoek: 20/06/06

Eigenaar of aangestelde: Tel.:

Naam, Voornaam: J. den

Adres:

Aanvrager: Antierens

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐

Installatie ontworpen voor een spanning van 230V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: act

Omschrijving aansluiting: 0-0 Kabeltype: T x V B Doorsnede: 4 x 10 mm²

Voeding hoofdbord: 2 x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 15

Type aardelektrode: bus Spreidingsweerstand: 1,1 Ohms Algemeen isolatieniveau: 205 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

<u>Free schema</u>		

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen

De hoofddifferentieel was werd (niet) gelood

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 20/06/2007 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS IS-NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS MAG MAG-NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:

VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening



AIB-VINÇOTTE BELGIUM
VANDEKEERE K.
N° 2203
Inspecteur