



Wf 2007/12/10-65
07-K 6952-E

1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

**CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van : DELAULLE
Plaats van onderzoek : KNOTWILGENLAAN lot 9 - MOEN
Installateur : MADELEC NV - WAREGEM
- B.T.W.-nummer : 405 428 326
- of identiteitskaartnr. : uitgereikt te op datum van :
Aard van de inrichting : RES Stroomleveraar : 1
Agent-Onderzoeker : GOSSEJE Wim Datum van onderzoek : 10-12-2007

- Bedrijfsspanning	<u>2 x 231V</u>	- Beschrijving van de stroombanen :
- Doorsnede voedingskabel	<u>4 x 16mm²</u>	
- Algemene bescherming	<u>M x 40A</u>	
- Type algemene schakelaar	<u>aut</u>	
- Type aardelektrode(s)	<u>bus</u>	
- Aardspreidingsweerstand	<u>2,85Ω</u>	
- Algemene isoleringsweerstand	<u>101Ω</u>	
- Aantal borden en eindstroombanen	<u>1</u>	
- Algemene differentieelschakelaar	<u>40A 0,3A</u>	
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	<u>40A 0,03A</u>	<u>15 x 2pou t 20A</u> <u>1 x 2pou t 32A</u> <u>1 x 2pou t 16A</u> <u>2 x 2pou t 16A</u>


- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen :

Vastgestelde inbreuken :

GEEN

opm: nog geen metingen + testellen geplaatst

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 10-12-2032
 Agent-Onderzoeker,

- WETTELIJKE VERPLICHTINGEN**
1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
 2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
 3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :

Klantnr. :

Visa : datum :/..../..