



J. VAN HEMELE
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

□ Halsendaal 5 - 1652 ALSEMBERG
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

✓ Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org

BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr.

4374

Ref. verslag

RAP

4374



Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

- ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding) (AREI art. 270)
- ☐ Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwarende van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- ☐ Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/
uitbater - Naam

SHOOT PHOTOGRAPHY

Voornaam

Postnr

Adres

Gemeente

Installateur

LANNÉAL-MOLLET KUYTSTRAAT

Gemeente

OTEGEM

BTW-nummer

BE0415014988

of identiteitskaartnr.

Uitreikingsdatum

__/__/__

Gemeente

Plaats van onderzoek

SHOOT PHOTOGRAPHY

Postnr.

853

Adres

206 KUYTSTRAAT 10

Gemeente

OTEGEM

EAN-code

□□□□□□□□□□□□□□□□

Elektriciteits-
verdelers

Type installatie

☐ tijdelijke installatie / voorlopige
aansluiting voor werf / festiviteiten

☐ wooneenheid (huis,
appartement, andere)

☒ huishoudelijke
werkeenheden

☐ gemeenschappelijke delen van
een residentiële eenheid

Algemene beschrijving van de aansluiting

Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen

U_{nom} (V ac/dc)

230V A-E, H, L, 16A/20A

Ø voedingskabel (mm²)

16

I_{nom} aansluiting (A)

MAX 40A

Type alg. schakelaar

1 F, G, 16A/20A

Aantal borden

3

Aantal eindstroombanen

Shelly I, K, M: 20A/20A

Type aardelektrode

Shelly

Algemene diff.stroom.inr.

63/100A

Bijkomende diff.stroom.inr.

63/100A

Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW) :

Metingen

Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is

Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01

Aardspreidings-
weerstand :

7,5 Ω

Isolatiweerstand
(250/500/1000V) :

10 MΩ

Werkingsdifferentieel-
stroominrichting :

OK/NOK

Continuïteit PE-
geleiders & equipot.:

OK / NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

Besluit

☒ De elektrische installatie **voldeed** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïnstalleerd.
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

☐ De elektrische installatie **voldeed niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór :

Volgend controle-
bezoek uiterlijk op :

22-01-2024

Agent-onderzoeker
(naam - nr -
handtekening)

OTEGEM

Datum
onderzoek:

22-01-2024

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

14479

RAP-E-901 (01.07.2008)