

RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: **20180523-019-009** Datum onderzoek: **22/05/2018** Agent: **Dierick J.** HK: **22/05/2043** CFM: ☒ 1/2

ALGEMENE GEGEVENS


Volgens TP01b

Plaats van onderzoek: **Avelgemstraat 99 ,8550 Zwevegem**
 Opdrachtgever: **Belivert BVBA , Westlaan 371 , 8800 Roeselare**
 Bedrijf: _____ Ond nr / IDnr: **BE0831630290**
 Eigenaar: **Coussement Jan , Avelgemstraat 99 , 8550 Zwevegem**
 Type lokalen: **Woning**
 Doel onderzoek: **270 - Gelijkvormigheid/indienststelling PV-panelen**

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

METINGEN EN BEPROEVINGEN

EAN-code/Zegel:	_____	Continuïteitsmeting:	ok
Nominale spanning:	3 x 400V + N	ADS testknop:	ok
Hoofdbeveiliging:	32A	ADS foutlus:	ok
Voedingsleiding:	4 x 10 mm²	Bescherming RA OA:	ok
		R isolatie:	OK, > 0,5 MΩ
Elektrode type:	Aardingslus	R aarde:	4,59 ohm
Aantal borden:	1	Schema's:	ok
Aantal stroombanen:	+1	Staat vast	
Waarde ADS:	300mA 40A	elektrisch materieel:	ok



TOELICHTING

Dit onderzoek behelst enkel de PV-installatie.

Aantal panelen: **22 x 327 Wp**

Aantal omvormers: **1**

- Type: **SE5000H**

- s/n: **SJ0518-073152EA6-5C**

- Pac max: **5,0 kVa**

Bij onbereikbaarheid van de metalen structuur zonnepanelen kan bijkomende equipotentiale verbinding niet worden gemeten (MB nota 71).

INBREUKEN (I) / OPMERKINGEN (O)

AREI art. nr

1 Geen

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.

Het ééndraads- en situatieschema zijn voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op **22/05/2043** of vóór ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.

RAADGEVINGEN

Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie in te lichten.

Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.

Inspecteur:

Dierick J.



Datum vrijgave: 23/05/2018