

RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20200421010009 Datum onderzoek: 21/04/2020 Agent: Geoffrey De Grave conform

ALGEMENE GEGEVENS

volgens TP01b

Plaats van onderzoek: Oude bellegemstraat 68, 8550 Zwevegem (België)
 Opdrachtgever: Gregory Dewachter - Kapel Milanenstraat 24, 8550 Zwevegem (België)
 Ond nr / IDnr:
 Eigenaar: Gregory Dewachter - Kapel Milanenstraat 24, 8550 Zwevegem (België)
 Type lokalen: Woning
 Doel onderzoek: 270 - Gelijkvormigheid/indienststelling

GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

METINGEN EN BEPROEVINGEN

Zegel nr:	0011405	Continuïteitsmeting:	OK
Nominale spanning:	230V mono	ADS testknop:	OK
Hoofdbeveiliging:	30A	ADS foutlus:	OK
Voedingsleiding:	4 x 6 mm ² XVB	Bescherming RA OA:	OK
Elektrode type:	Pen/Baren	R isolatie:	OK, > 0,5 M Ohm
Aantal borden:	2	R aarde:	7.8 Ohm
Aantal stroombanen:	19	Schema's:	OK
Waarde ADS:	300mA 40A	staat vast elektrisch materieel	OK



TOELICHTING

INBREUKEN (I) / OPMERKINGEN (O) / VASTSTELLING (V)

Groep	I/O/V	Omschrijving	Arei nr
1 Inbreuken	V	Geen inbreuken vastgesteld	Vaststelling

BESLUIT

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De ADS werd verzegeld en het ééndraads- en situatieschema zijn voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw te worden gecontroleerd uiterlijk op 21/04/2045 of vóór ingebruikname van elke belangrijke wijziging of uitbreiding.

RAADGEVINGEN

Het proces-verbaal van het onderzoek moet worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie. Elke wijziging aan de elektrische installatie moet in het dossier vermeld worden. Bij elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, is men verplicht de Minister van Economische Zaken, Directie Engergie in te lichten.

CLAUSULE

Dit onderzoek beperkt zich tot de vaste elektrische installatie die zichtbaar en zonder extra middelen bereikbaar zijn. Schakelaars, contactdozen, kabelgoten en apparaten zijn niet opengemaakt. Toestellen en apparaten maken geen deel uit van dit onderzoek.



Erkend controle organisme door FOD Economie
KEURteam vzw TEL: 050 68 55 55
Meulestraat 31 info@keurteam.be
8730 Beernem www.keurteam.be
Ondnr BE 0831.542.002 RPR Gent afdeling Brugge



526-INSP

RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20200421010009 Datum onderzoek: 21/04/2020 Agent: Geoffrey De Grave conform

Vrijgave in naam van de directeur van het erkend organisme.

Inspecteur: **Geoffrey De Grave**

Datum vrijgave: 21/04/2020

RAPPORT VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Rapportnr: 20200421010009 Datum onderzoek: 21/04/2020 Agent: Geoffrey De Grave conform

