

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 05/05/2026

Inspecteur: Baptiste Hollemaert

Mentor:

Installateur: MM elektro BVBA

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:BE 0719 803 445

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Serienummer: 18460155

Datum verslag: 05/05/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Hoogstraat
Huisnummer: 139
Busnummer: 104
Postcode: 8540
Gemeente: DEERLIJK
Land: België

Eigenaar

Naam: iov eigenaar
Straatnaam: Hoogstraat
Huisnummer: 139
Busnummer: 104
Postcode: 8540
Gemeente: DEERLIJK
Land: België

Installateur

Naam: MM elektro BVBA
BTW nr.: BE 0719 803 445
Telefoonnummer: 0486403908
E-mail: Info@mmelektro.be

Type : appartement

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448860007140918

Teller Nr.: 1SAG1200061727



Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Is de installatie aangevat voor Nee
01/06/2023?

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 15


Aardelektrode: Aardingslus

Ri algemeen: 74.1 MΩ

RE: 11.06 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	It	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	15	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	5	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
zie schema in bijlage	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 5/5/2051
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 08:45 tot 09:30
De inspecteur Baptiste Hollemaert

Baptiste Hollemaert

ACEG VZW - #189


Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte reeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 5/5/2051	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.





mm
ELEKTRO bv
0488/40.39.08

Molles Molles

Eigenaar


Jacqueline Demeiri
Hoogstraat 139 bus 104
Deerlijk 8540

Verantwoordelijke werken

MM Elektro BVBA
Verkeerstraat 136
8551 Heestert


Keuringsorganisme

Datum Keuring



Melle Mathieu

<u>Eigenaar</u>	<u>Verantwoordelijke werken</u>	<u>Keuringsorganisme</u>
Jacqueline Demeiri Hoogstraat 139 bus 104 Deerlijk 8540	MM Elektro BVBA Vierkeerstraat 136 8551 Heestert	<u>Datum Keuring</u>




Melle Mathieu

mm
ELEKTRO
0486/40.39.08

<u>Eigenaar</u>	<u>Verantwoordelijke werken</u>	<u>Keuringsorganisme</u>
Jacqueline Demeiri Hoogstraat 139 bus 104 Deerlijk 8540	MM Elektro BVBA Vierkestraat 136 8551 Heestert	<u>Datum Keuring</u>

