

Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie

1. De controle werd uitgevoerd door:

J. VAN HEMELEN keuringsorganisme vzw
Externe Dienst voor Technische Controles
Email: info@vanhemelen.org
BTW: BE 0422.507.353
Agent-bezoeker: Roeland Horre

Engelse Wandeling 2F8L
8500 Kortrijk
Tel: 056/357676

2. Identificatie van derden:

Opdrachtgever

SD PROJECTS - DESMEDT STIJN bv
Nachtegaalstraat 6
8550 - Zwevegem

Tel: 0479/99.96.10
E-mail: sdprojects@outlook.be
BTW-nr: BE0716910766

Plaats

TARRAS WALTER
Ommegangstraat 88A Bus9
8550 ZWEVEGEM

Eigenaar


TARRAS WALTER
Ommegangstraat 88A Bus9
8550 ZWEVEGEM

Installateur

SD PROJECTS - DESMEDT STIJN bv
Nachtegaalstraat 6
8550 - Zwevegem

3. Identificatie van de elektrische installatie:

EAN code:
Nummer teller:
Nummer nachtteller:
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: wooneenheid
Extra gegevens:



4. Gegevens van de controle:

Datum controle: 11/03/2021
Type controle: Controlebezoek (6.5.)
Datum uitvoering van de installatie: tussen 1/10/1981-31/05/2020
Ander wettelijk kader: NVT
Afwijkingen:
Opmerkingen:

5. Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 1N400Vac
Type van de aardelektrode: Aardingslus
Voedingsleiding type: 10mm²
Voedingsleiding diameter (mm²): 9
Aantal eindstroombanen: TT
Aardverbindingssysteem: 1
Aantal borden: 40A
Nominale waarde bescherming(A): ALG DIFF
Type van de algemene schakelaar: 4P 40A 300mA
Algemene differentieelstroominrichting: 2P 40A 30mA
Bijkomende differentieelstroominrichting:



Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie

Beschrijving van de stroombanen:

1 x 2P AUT 16A: 1,5mm²
1 x 2P AUT 6A: 1,5mm²
3 x 2P AUT 20A: 2,5mm²
1 x 2P AUT 32A: 6mm²
1 x 2P AUT 10A: 1,5mm²
Via 30mA
2 x 2P AUT 20A: 2,5mm²

Beschrijving van de gedecentraliseerde productie-installaties:

Schema's en plannen van de installatie

Eendraadsschema's:	OK
Situatieplan(nen):	OK
Summiere schets:	NVT
Document met uitwendige invloeden:	NVT
Document van de veiligheidsinstallaties:	NVT
Document van de kritische installaties:	NVT
Document van de evacuatiewegen:	NVT

6. Resultaten van de controle:

6.1 Metingen en beproevingen

Spreidingsweerstand van de aardverbinding:	2,00 Ω
Waarde van de algemene isolatieweerstand:	10,00 M Ω
Test van de differentieelstroominrichting (testknop):	OK
Test van de differentieelstroominrichting (test foutlus):	OK
Continuïteit van de beschermingsgeleiders:	OK
Test autom. uitschakeling gedecentraliseerde productie-installatie(s):	NVT
Overige:	

6.2 Inbreuken

Inbreuk	Bemerking	Optionele foto
---------	-----------	----------------

Geen inbreuken

6.3 Bemerkingen

Geen bemerkingen

7. Besluit van de controle

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 11/03/2046. De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden (of) waren verzegeld.

Agent-bezoeker: Roeland Horre



Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie

8. Reglementaire voorschriften:

a) De reglementaire voorschriften worden vermeld op elk verslag dat schriftelijk wordt overgemaakt. Indien het verslag onder elektronische vorm wordt overgemaakt, worden de reglementaire voorschriften hetzij op het verslag vermeld hetzij ter beschikking op de website van het erkend organisme gesteld.

b) De verwijzing naar de reglementaire voorschriften op het verslag bevat één van de volgende aanduidingen:

1. Betreft de gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname (6.4.), het controlebezoek (6.5.), het controlebezoek verzwarende aansluiting oude installatie (8.4.1.) en het vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.):

De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- a) het onderhoud ervan te verzekeren of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
 - b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
 - c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking het te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
 - d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
 - e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
 - f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
 - g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.
- In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

2. Betreft het controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.):

De verkoper is ertoe gehouden:

- a) het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- b) het dossier van de installatie aan de koper bij eigendomsoverdracht te overhandigen;


De koper is ertoe gehouden:

- a) zijn identiteit en de datum van de verkoopakte mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd;
 - b) de werken, nodig om de tijdens het nieuwe controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, uit te voeren. Ze worden zonder vertraging uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen. Indien tijdens het aanvullende controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.
- De verkoper en de koper zijn ertoe gehouden, onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.
- In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

9. Bijlagen




Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie











Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie





Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1) – Algemene Directie Energie





Erkend Organisme

J. Van Hemelen
Engelse Wandeling 2F Bus 8L
8500 Kortrijk
Tel.: +32 56 35 76 76
e-mail: info@vanhemelen.org
BE 0422.507.353

Plaats van de elektrische installatie

Tarras Walter
Otegemstraat 88A Bus 9
8550 Zwevegem

Installateur


B. V.B.A. Desmedt Stijn - SD Projects
Nachtegaalstraat 6
8550 Zwevegem
GSM: 0479 99 96 10
e-mail: sdprojects@outlook.be
BTW BE 0716.910.766

SD projects

SD project Desmedt
Nachtegaalstraat 6 8550 Zwevegem
0479 99 96 10 - info@sdprojects.be
BE 067.767.463

p. 1/4
Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz




Erkend Organisme
J. Van Hemelen
Engelse Wandeling 2F Bus 8L
8500 Kortrijk
Tel.: +32 56 35 76 76
e-mail: info@vanhemelen.org
BE 0422.507.353

Plaats van de elektrische installatie
Tarras Walter
Otegemstraat 88A Bus 9
8550 Zwevegem

Installateur
B.V.B.A. Desmedt Sijjn - SD Projects
Nachtegaalsstraat 6
8550 Zwevegem
GSM: 0479 99 96 10
e-mail: sdprojects@outlook.be
BTW BE 0716.910.766

SD projects
Sijjn Desmedt
Nachtegaalsstraat 6 8550 Zwevegem
0479 99 96 10 | info@sdprojects.be
BE 0627.781.463

p. 2/4
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz



Erkend Organisme J. Van Hemelen Engelse Wandeling 2F Bus 8L 8500 Kortrijk Tel.: +32 56 35 76 76 e-mail: info@vanhemelen.org BE 0422.507.353	Plaats van de elektrische installatie Tarras Walter Olegemstraat 88A Bus 9 8550 Zwevegem	Installateur B.V.B.A. Desmedt Stijn - SD Projects Nachtegaalstraat 6 8550 Zwevegem GSM: 0479 99 96 10 e-mail: sdprojects@outlook.be BTW BE 0716.910.766	p. 3/4 Situatieschema 2 x 230V ~ 50Hz SD projects Stijn Desmedt Nachtegaalstraat 6 8550 Zwevegem 0479 99 96 10 stde@hotmail.be BE 0627967443
---	--	---	---

A Verlichting

B Stopcontacten

C Stopcontacten keuken

D Deurbel

E CV

F Badkamer/toilet

G Oven / Fornois

H Stopcontacten

Erkend Organisme

J. Van Hemelen
Engelse Wandeling 2F Bus 8L
8500 Kortrijk
Tel.: +32 56 35 76 76
e-mail: info@vanhemelen.org
BE 0422.507.353

Plaats van de elektrische installatie

Tarras Walter
Otegemstraat 88A Bus 9
8550 Zwevegem



Installateur

B.V.B.A. Desmedt Stijn - SD Projects
Nachtegaalstraat 6
8550 Zwevegem
GSM: 0479 99 96 10
e-mail: sdprojects@outlook.be
BTW BE 0716.910.766



SD projects

Stijn Desmedt
Nachtegaalstraat 6 8550 Zwevegem
0479 99 96 10 | stide@hotmail.be
BE 067787483

p. 4/4
Lijst Kringen

2 x 230V ~ 50Hz