



**J. VAN HEMELEN**  
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG  
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK  
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org

BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr. **80986**

Ref. verslag **RAP 80305227**



**Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning**  
overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

- Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)
- Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwaring van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam		Voornaam		Postnr	
CALLENS		MATHALIE			
Adres		Gemeente			
Installeateur		Gemeente			
BTW-nummer		Gemeente			
of identiteitskaartnr.		Uitreikingsdatum		Gemeente	
Plaats van onderzoek		Postnr.			
Adres		Gemeente			
EAN-code		Elektriciteits- verdelers			
installatie		<input type="checkbox"/> tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten		<input checked="" type="checkbox"/> wooneenheid (huis, appartement, andere)	
		<input type="checkbox"/> huishoudelijke werkeenheid		<input type="checkbox"/> gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid	

Algemene beschrijving van de aansluiting	Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen
U <sub>nom</sub> (V ac/dc)	Wsch 230V A, B, C, : VANT 100% 4, 100% : VOB 4, 100%
Ø voedingskabel (mm <sup>2</sup> )	
I <sub>nom</sub> aansluiting (A)	Wsch 16A D, : VANT 100% 4, 100% : VOB 16, 100%
Type alg. schakelaar	
Aantal borden	F, F, G, H : VANT 100% 4, 100% : VOB 4, 100%
Aantal eindstroombanen	
Type aardelektrode	Wsch 10A I - VANT 100% 4, 100% : VOB 10, 100%
Algemene diff.stroom.inr.	Wsch 3A op diff 4, 100% : V - VANT 100% 4, 100% : VOB 10, 100%
Bijkomende diff.stroom.inr.	Wsch 3A PL, M : VANT 100% 4, 100% : VOB 4, 100%
Vaste verwarmingstoestellen (aantal - kW)	

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is	Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01
Aardspreidingsweerstand :	14,7 Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V) : 6 MΩ
		Werking differentieelstroominrichting : <del>OK/NOK</del>
		Continuïteit PE-geleiders & equipot. : OK / NOK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

GEEN

Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP \_\_\_ / \_\_\_ - \_\_\_ - \_\_\_

**Besluit**

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.  
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïllustreerd.  
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van het A.R.E.I.  
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.  
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor :

Volgend controlebezoek uiterlijk op :	Elor 1030	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)	<b>J. VAN HEMELEN</b> KEURINGSORGANISME VZW inspecteur (6) DECONINGK Jean-Pierre	Datum onderzoek:	2013
---------------------------------------	-----------	--	---	------------------	------

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

RAP-E-901 (01.07.2008)